



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Clovis Bevilacqua

Mês/Ano referência: Março/2023

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	27	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	27	5	5	5	5	5
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,06	Ausentes	0,16	0,59	7,55	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,25	Ausentes	0,18	0,85	7,95	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,79	Ausentes	0,12	0,40	7,32	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA