



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bicas Libero Badaró e Estrada das Lágrimas

Mês/Ano referência: Março/2023

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	27	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	54	10	10	10	10	10
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,68	Ausentes	0,13	0,63	7,33	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,19	Ausentes	0,18	1,01	8,05	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,30	Ausentes	0,10	0,22	7,10	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA