



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

### Bicas Ivai e Conde de Porto Alegre

#### Mês/Ano referência: Junho/2023

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	16	2	2	2	2	2
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,07	Ausentes	0,21	0,72	7,98	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,16	Ausentes	0,21	0,85	8,09	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,93	Ausentes	0,21	0,59	7,87	0,00

Bica Ivai fechada para manutenção e bica conde de p. alegre sem água nos dias

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**