



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

### Bicas Libero Badaró e Estrada das Lágrimas

Mês/Ano referência: Abril/2019

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Eschirichia Coli (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	30	1	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	60	8	8	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0	0
Média	0,54	Ausentes	Ausentes	0,66	0,93	7,93	4,07
Valor Máximo Encontrado	0,91	Ausentes	Ausentes	0,99	1,09	8,16	7,50
Valor Mínimo Encontrado	0,30	Ausentes	Ausentes	0,15	0,70	7,79	0,00

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**