



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

### Bica Ceara

#### Mês/Ano referência: Outubro/2019

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Eschirichia Coli (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	27	1	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	27	5	5	5	5	5	5
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0	0
Média	1,17	Ausentes	Ausentes	2,61	0,85	7,50	1,71
Valor Máximo Encontrado	1,31	Ausentes	Ausentes	3,06	1,08	7,73	4,76
Valor Mínimo Encontrado	1,02	Ausentes	Ausentes	2,27	0,68	7,31	0,00

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**