



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Pelegrino Bernardo

Mês/Ano referência: Maio/2021

| Parâmetro | Cloro Residual Livre (mg/L) | Coliformes Totais (NMP/100mL) | Eschirichia Coli (NMP/100mL) | Turbidez (uT) | Fluoreto (mg/L) | pH | Cor Aparente (uH) |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Valor Máximo Permitido | 0,2 a 5,0 | Ausentes | Ausentes | máx. 5 | máx. 1,5 | 6,0 a 9,5 | máx. 15 |
| N° Amostras Previstas | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° Amostras Realizadas | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Resultado Fora do Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Média | 0,86 | Ausentes | Ausentes | 0,20 | 0,85 | 7,17 | 3,75 |
| Valor Máximo Encontrado | 1,01 | Ausentes | Ausentes | 0,30 | 1,00 | 7,31 | 5,00 |
| Valor Mínimo Encontrado | 0,59 | Ausentes | Ausentes | 0,10 | 0,60 | 7,10 | 0,00 |

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA