



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Ceara
Mês/Ano referência: Abril/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,96	Ausentes	0,13	0,71	7,35	2,50
Valor Máximo Encontrado	1,94	Ausentes	0,20	0,78	7,56	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,64	Ausentes	0,10	0,62	7,13	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA