



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Ceara
Mês/Ano referência: Agosto/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	27	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	27	5	5	5	5	5
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,89	Ausentes	0,26	0,74	7,59	6,40
Valor Máximo Encontrado	1,19	Ausentes	0,30	0,86	7,64	9,00
Valor Mínimo Encontrado	0,65	Ausentes	0,20	0,64	7,52	5,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA