



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Ceara

Mês/Ano referência: Fevereiro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	24	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	24	0	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,00	-----	0,18	0,73	7,33	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,20	-----	0,20	0,80	7,18	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,61	-----	0,10	0,60	7,51	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA