



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bicas Libero Badaró e Estrada das Lágrimas

Mês/Ano referência: Fevereiro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	24	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	48	0	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,98	-----	0,14	0,83	7,23	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,21	-----	0,20	1,00	7,58	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,51	-----	0,10	0,70	7,11	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA