



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Pelegrino Bernardo
Mês/Ano referência: Janeiro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	0	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,10	-----	0,15	0,73	7,61	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,17	-----	0,20	0,90	7,68	0,00
Valor Mínimo Encontrado	1,02	-----	0,10	0,60	7,50	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA