



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bicas Libero Badaró e Estrada das Lágrimas

Mês/Ano referência: Julho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	51	8	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,02	Ausentes	0,10	0,79	7,18	2,50
Valor Máximo Encontrado	1,20	Ausentes	0,10	1,05	7,56	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,78	Ausentes	0,10	0,59	7,00	0,00

Falta de água no dia 05/07

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA