



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica da Paz
Mês/Ano referência: Julho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,08	Ausentes	0,10	0,83	7,52	2,50
Valor Máximo Encontrado	1,25	Ausentes	0,10	1,05	7,80	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,80	Ausentes	0,10	0,60	7,39	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA