



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Sebastião Diogo

Mês/Ano referência: Julho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,77	Ausentes	0,10	0,74	7,62	5,00
Valor Máximo Encontrado	1,02	Ausentes	0,10	0,98	8,11	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,50	Ausentes	0,10	0,50	7,16	5,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA