



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Sebastião Diogo
Mês/Ano referência: Junho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	5	5	5	5	5
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,69	Ausentes	0,14	0,83	7,51	2,00
Valor Máximo Encontrado	0,89	Ausentes	0,20	1,14	7,97	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,50	Ausentes	0,10	0,59	7,28	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA