



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Clovis Bevilacqua

Mês/Ano referência: Junho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	5	5	5	5	5
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,15	Ausentes	0,88	0,92	7,88	4,20
Valor Máximo Encontrado	1,26	Ausentes	0,10	1,18	8,23	8,00
Valor Mínimo Encontrado	1,08	Ausentes	0,00	0,70	7,66	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA