



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Ceara
Mês/Ano referência: Junho/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	22	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,02	Ausentes	0,15	0,94	7,43	5,00
Valor Máximo Encontrado	1,16	Ausentes	0,20	1,19	7,53	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,82	Ausentes	0,10	0,57	7,39	5,00

Falta de água dos dias 1 à 4

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA