



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

### Bicas Capivari e Juruá

#### Mês/Ano referência: Maio/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	49	8	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,92	Ausentes	0,14	0,78	7,65	3,75
Valor Máximo Encontrado	1,12	Ausentes	0,20	0,91	8,08	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,60	Ausentes	0,10	0,70	7,17	0,00

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**