



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Sebastião Diogo

Mês/Ano referência: Maio/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
Nº Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
Nº Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,61	Ausentes	0,10	0,73	7,53	2,50
Valor Máximo Encontrado	0,73	Ausentes	0,10	0,90	7,97	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,50	Ausentes	0,10	0,63	7,12	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA