



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

### Bica Pelegrino Bernardo

#### Mês/Ano referência: Maio/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	18	3	3	3	3	3
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,70	Ausentes	0,10	0,73	7,71	3,33
Valor Máximo Encontrado	1,16	Ausentes	0,10	0,75	7,76	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,51	Ausentes	0,10	0,72	7,63	0,00

falta d'água nos dias 18, 20, 23, 26 à 28, 30 e 31/05

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**