



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Sebastião Diogo
Mês/Ano referência: Setembro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	25	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,71	Ausentes	0,13	0,69	7,83	3,50
Valor Máximo Encontrado	1,01	Ausentes	0,20	0,96	8,10	14,00
Valor Mínimo Encontrado	0,51	Ausentes	0,10	0,53	7,19	0,00

Bica sem água no dia 22/09

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA