



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bicas Capivari e Juruá

Mês/Ano referência: Setembro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,0	máx. 15
Nº Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
Nº Amostras Realizadas	52	8	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,98	Ausentes	0,11	0,69	7,68	1,88
Valor Máximo Encontrado	1,24	Ausentes	0,20	0,94	8,09	15,00
Valor Mínimo Encontrado	0,78	Ausentes	0,10	0,49	7,00	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA