



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bicas Ivai e Conde de Porto Alegre
Mês/Ano referência: Setembro/2022

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	1	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	52	8	8	8	8	8
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,01	Ausentes	0,13	0,68	7,65	2,50
Valor Máximo Encontrado	1,26	Ausentes	0,20	0,82	8,02	15,00
Valor Mínimo Encontrado	0,85	Ausentes	0,10	0,28	7,21	0,00

Bica sem água nos dias 4 à 13/08

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA