



# SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

## CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

**Bica Ceara**  
**Mês/Ano referência: Janeiro/2023**

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	0,87	Ausentes	0,10	0,93	7,69	0,00
Valor Máximo Encontrado	1,05	Ausentes	0,20	1,21	7,99	0,00
Valor Mínimo Encontrado	0,73	Ausentes	0,10	0,60	7,31	0,00

**BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA**