



SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Bica Clovis Bevilacqua

Mês/Ano referência: Janeiro/2023

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Turbidez (uT)	Fluoreto (mg/L)	pH	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Ausentes	máx. 5	máx. 1,5	6,0 a 9,5	máx. 15
N° Amostras Previstas	26	0	1	1	1	1
N° Amostras Realizadas	26	4	4	4	4	4
Resultado Fora do Limite	0	0	0	0	0	0
Média	1,03	Ausentes	0,15	0,97	7,40	1,25
Valor Máximo Encontrado	1,28	Ausentes	0,20	1,11	7,56	5,00
Valor Mínimo Encontrado	0,80	Ausentes	0,10	0,86	7,28	0,00

BICA ABASTECIDA PELA REDE PÚBLICA