SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Mês de Referência: Junho/2026

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	pH	Turbidez (uT)	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Presença em 5%	6,0 a 9,0	máx. 5	máx. 15
N° Amostras Previstas	121	121	121	121	121
N° Amostras Realizadas	121	121	121	121	121
Resultado Fora do Limite	10	10	0	0	0
Média	0,70	Ausentes	7,98	1,56	7,00
Valor Mínimo Encontrado	0,01	Ausentes	6,58	0,10	5,00
Valor Máximo Encontrado	3,55	Presentes	8,54	4,45	15,00

A água distribuída no município de São Caetano do Sul é proveniente do Sistema Cantareira e tratada na Estação de Tratamento do Guaraú (Sabesp). O SAESA/SCS controla diariamente a qualidade da água através de análises físico-químicas e microbiológicas. Os padrões de potabilidade são rigorosamente controlados de acordo com as legislações em vigor (Portaria MS n° 888 de 04 de maio de 2021 e Resolução Estadual SS 65 de 12 de abril de 2005).