SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Mês de Referência: Julho/2026

Parâmetro	Cloro Residual Livre (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	pH	Turbidez (uT)	Cor Aparente (uH)
Valor Máximo Permitido	0,2 a 5,0	Presença em 5%	6,0 a 9,0	máx. 5	máx. 15
N° Amostras Previstas	121	121	121	121	121
N° Amostras Realizadas	119	121	119	118	121
Resultado Fora do Limite	8	5	0	0	0
Média	0,64	Ausentes	7,86	1,04	5,68
Valor Mínimo Encontrado	0,04	Ausentes	6,38	0,10	5,00
Valor Máximo Encontrado	1,42	Presentes	9,09	4,33	10,00

A água distribuída no município de São Caetano do Sul é proveniente do Sistema Cantareira e tratada na Estação de Tratamento do Guaraú (Sabesp). O SAESA/SCS controla diariamente a qualidade da água através de análises físico-químicas e microbiológicas. Os padrões de potabilidade são rigorosamente controlados de acordo com as legislações em vigor (Portaria MS n° 888 de 04 de maio de 2021 e Resolução Estadual SS 65 de 12 de abril de 2005).